

## Veiledning for utfylling av opplysningskjema for driftsbygninger.

- **Type virksomhet:**

Driftsbygning (gris, hest, storfe)

Lagring / verksted

Beboere tilknyttet

Gass-, diesel- eller annet drivstoffanlegg

Gartneri

Forsamlingslokale / utsalg tilknyttet nevnte virksomheter

- **Plan og bygningslov:**

Risiko

Størrelse / inndeling

Brannceller / seksjoneringsvegg

Begrensninger

Farlig stoff i og utenfor bygningsmasse

Avstand til andre bygg

Slokkeutstyr / vannforsyning

Alarmanlegg (110/privat)

Installasjoner / merking



- **Risikoklasse / brannklasse (Risikoanalyse):**

Driftsbygning i landbruket skal plasseres i risikoklasse 1(RKL1), for risikoklasse 1 gjelder:

1 etg - ingen brannklasse

2 etg - ingen brannklasse

3 og 4 etg - brannklasse 2(BKL2) , men øverste etasje kan være BKL1, eller oppført av ikke-brennbare materialer (tildekket stål)

- **Seksjonering:**

For driftsbygninger der det ikke er stilt krav til brannklasse eller brannmotstand, blir det ikke krevd oppdeling av arealet ved seksjonering.

For bygninger med 3 eller flere etasjer gjelder disse arealbergrensningene(største bruttoareal pr etasje), så fremst det er normal brannbelastning(i område 50-400 MJ/m<sup>2</sup>)

Ingen tiltak : 1200m<sup>2</sup>

Med brannvarslingsanlegg : 1800m<sup>2</sup>

Med brannventilasjonsanlegg : 4000m<sup>2</sup>

Med sprinkelanlegg : 10000m<sup>2</sup>

Ved større areal må bygningen deles opp med seksjoneringsvegg med brannmotstand REIM 120

- **Husdyr rom skal være egen branncelle**

| Bruttoareal i husdyr rom | Brannmotstand på omsluttende gulv og vegger |
|--------------------------|---|
| Inntil 300m <sup>2</sup> | REI 30                                      |
| Over 300m <sup>2</sup>   | REI 60                                      |

- **Adkomst/kjørevei:**

Tilgjengelig adkomst sommer og vinter, bom.

Alternativ adkomst.

- **Farlig stoff i og utenfor bygningsmasse:**

Plassering og merking av drivstofftanker, gassanlegg, kjøleanlegg, sveiseutstyr, porpan osv.

- **Brannvarslingsanlegg:**

Skal ha tilfredsstillende (FG-godkjent) brannvarslingsanlegg med besetninger med mer enn:

|         |         |
|---------|---------|
| Hester  | 10 stk  |
| Storfe` | 30 stk  |
| Småfe`  | 30 stk  |
| Fjørfe  | 200 stk |

Fra og med 1.januar 2011 gjelder dette også der det er:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Purker eller råner  | 10 stk                          |
| og/eller slaktegris | 60 stk (hvis eldre enn 10 uker) |

Alternativ varsling.

- **Slokkeutstyr:**

"Det skal være brannslanger eller tilstrekkelig antall slokkeapparater i alle bygninger med husdyr."

Annet tilgjengelig slokkemiddel/tjern.

- **Rømningsvei:**

"Dyrene skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre nødssituasjoner. Utforming og plassering av dører, ganger etc. skal muliggjøre rask evakuering av dyrene. Bør være minst 2 uavhengige rømningsveier, stall med mer enn 10 hester skal ha minst 2 ."

Alternativ rømningsvei/mulighet.

- **Ventilasjonsanlegg:**  
«Ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer branngasser», dokumentasjon.
- **Avstand til nærliggende bygg:**  
Ved avstand mindre enn 8 m, kan det kreves brannmotstand for skillende konstruksjoner.
- **Egenkontroll:**  
Skal dokumentere internkontroll ihht. KSL-matmerkets krav (Kvalitetssystem i landbruket) eller tilsvarende, dokumentasjon.
- **Ekstern kontroll:**  
Hvis det er krav til dette ved virksomheten, gassanlegg, drivstoffanlegg osv., dokumentasjon.
- **Øvelser:**  
På steder hvor det er stor aktivitet, eksempelvis uteleiestaller eller personer uten tilknytning til objektet, salgslokaler, dokumentasjon.
- **Avviksbehandling**  
At feil/avvik som er avdekket blir fulgt opp og lukket.

Ved spørsmål kontakt undertegnede:

Bjørn Jensen epost: [b.jensen@brann.movar.no](mailto:b.jensen@brann.movar.no)

tlf: 69247857/48279493